

Exempel - Riskhantering - Arbete med elektrisk fara

OBS! Endast elrisker

Datum _____ Objekt _____

Proj nr _____

Elsäkerhetsledare _____ Tfn _____

- 1 Har elsäkerhetsledaren nödvändig kännedom om arbetsplatsen ☐ Ja ☐ Nej

Eldriftledare _____ Tfn _____

- 2 Har eldriftledaren nödvändig kunskap om anläggningen ☐ Ja ☐ Nej

Elsäkerhetsplanering

- 3 Är arbetsmetod vald ☐ Ja ☐ Nej
- 4 Ska arbetet utföras som skötselåtgärd, t ex funktionskontroll såsom mätning ☐ Ja ☐ Nej
- 5 Är nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagna ☐ Ja ☐ Nej
- 6 Finns nödvändig information om anläggningen, t ex handhavandebeskrivning ☐ Ja ☐ Nej
- 7 Finns nödvändig dokumentation, t ex märkning och scheman ☐ Ja ☐ Nej
- 8 Är nödvändiga driftåtgärder vidtagna ☐ Ja ☐ Nej
- 9 Är elsäkerhetsplaneringen utförd ☐ Ja ☐ Nej
- 10 Kan arbetet utföras som ensamarbete ☐ Ja ☐ Nej

Riskkällor

- 11A Finns åtkomliga spänningssatta delar nära arbetsområdet
Risk för elchock: < IP20; U > 25 V AC, U > 60 V DC ☐ Ja ☐ Nej
- 11B Avstånd från arbetsområdet till spänningssatt del
Beakta risk- och närområde i Tabell A.1 i SS-EN 50110-1 _____ mm

Åtgärder _____

- 11C Krävs isolerande handskar ☐ Ja ☐ Nej

- 12A Finns risk för kortslutning under arbetet
Beaktat verktyg, utrustningar och arbetsmateriel ☐ Ja ☐ Nej
(Risk för allvarliga brännskador på grund av ljusbåge: Lsp $I_n \geq 63$ A, Hsp, batterier)

- 12B Skyddande överströmsskydds märkström, ampere _____ A

Åtgärder _____

- 12C Finns lämplig personlig skyddsutrustning ☐ Ja ☐ Nej

Arbetsplats

- 13 Finns risk för förväxling ☐ Ja ☐ Nej
- 14 Är arbetsplatsen entydigt fastsälld och markerad ☐ Ja ☐ Nej
- 15 Är alla som deltar i arbetet informerade om riskkällorna och vidtagna säkerhetsåtgärder ☐ Ja

Tagit del av riskhanteringen

Namn

_____ Sign _____

_____ Sign _____

_____ Sign _____

_____ Sign _____

_____ Sign _____